

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ»
(ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ»)**

Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 внесен в реестр аккредитованных лиц
в качестве испытательного центра Федеральной службой по аккредитации 15.05.2015 г.

142182, Московская обл., г.о. Подольск, мкрн. Климовск, Бережковский проезд, д. 4

тел.: +7 (495) 740-43-61
e-mail: info@pozhaudit.ru

Результаты распространяются только на испытанный образец. Частичное воспроизведение и перепечатка протокола допускается только с письменного разрешения ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ
ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ»



И.А. Поединцев

26 февраля 2020 года

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ Ф-6/02-2020**

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:	Навесная фасадная система с воздушным зазором «АЛЬТ-ФАСАД-01» и «АЛЬТ-ФАСАД-А/КГ» с утеплителем из минераловатных плит, облицовкой основной плоскости и откосов проемов керамогранитными плитами ГРАНИ ТАГАНАЯ максимальным размером 1200x600x10 мм, в вертикальном и горизонтальном положении, с видимым креплением на кляммерах.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ:	ООО «Альтернатива». Адрес: 456080, Челябинская обл., г. Трехгорный, ул. Восточное шоссе, д. 2а, пом 2/13. ОГРН 1147457001284. Телефон/факс: +7 (35191) 4-34-80/ 4-35-10. ООО «Грани Таганая». Адрес: 456216, Челябинская обл., г. Златоуст, проезд Парковый, д. 2. ОГРН 1097404001903. Телефон/факс: +7 (3513) 67-17-01.
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:	Договор № 003/ИЦ-20 от 14 января 2020 г.
МЕТОД ИСПЫТАНИЯ:	ГОСТ 31251-2008 «Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ:	Навесная фасадная система «АЛЬТ-ФАСАД-01» и «АЛЬТ-ФАСАД-А/КГ» с утеплителем из минераловатных плит, облицовкой основной плоскости и откосов проемов керамогранитными плитами ГРАНИ ТАГАНАЯ максимальным размером 1200x600x10 мм, в вертикальном и горизонтальном положении, с видимым креплением на кляммерах, по результатам испытания в соответствии с ГОСТ 31251-2008, относится к классу пожарной опасности К0 .